



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2, тел. 223-804, тел. доверия 399-999
mchs@pub.ysn.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Усть-Алданскому району
678350 РС(Я), Усть-Алданский район, с. Борогонцы, ул. Мигалкина, 50/1,
89618676688, ond85@mail.ru

Предписание №4/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад присмотра и
оздоровления № 12 "Кунчээнэ" с. Мындаба"

муниципального района "Усть-Алданский улус (район)" Республики Саха (Якутия)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.

в лице заведующей Готовцевой Туяры Михайловны

(фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-
Алданскому району о проведении **плановой / выездной проверки** юридического лица,
индивидуального предпринимателя №4 от 06.04.2021.,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«13» апреля 2021г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

«16» апреля 2021г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. проведена **плановая выездная
проверка** врио начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-
Алданскому району – государственным инспектором Усть-Алданского района по пожарному надзору
лейтенантом внутренней службы Ховровой Екатериной Саввичной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

В отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад присмотра и оздоровления № 12 "Кунчээнэ" с. Мындаба"

муниципального района "Усть-Алданский улус (район)" Республики Саха (Якутия)

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Адрес нахождения объекта проверки: 678350, Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, село
Мындаба, улица Мелиораторов, 1/1

при проведении проверки присутствовали: заведующая

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № | Выявленные нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил | п.2 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от | 01.09.2021 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|-------------------------------|
| | | 16.09.2020 г. № 1479 | | |
| 2. | Частично в помещениях отсутствуют вторые дымовые пожарные извещатели | п.6.6.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты | 01.09.2021 | <i>Выполнено</i> <i>АА</i> |
| 3. | Не проведено испытание пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | пп. «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.09.2021 | <i>Выполнено</i> <i>АА</i> |
| 4. | Внутренние стены помещения подготовительной группы выполнены из горючего материала | п.5.2.3 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты | 01.09.2021 | <i>Выполнено</i> <i>АА</i> |
| 5. | В здании детского сада под электрощитовой ближе 1 метра наблюдаются посторонние предметы | пп. «е» п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.09.2021 | <i>Выполнено</i> <i>АА</i> |
| 6. | В здании кухни под электрощитовой ближе 1 метра наблюдаются посторонние предметы | пп. «е» п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.09.2021 | <i>Выполнено</i> <i>АА</i> |
| 7. | Подставка для огнетушителя в помещении спортивного зала выполнена из горючего материала | п.409 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.09.2021 | <i>Выполнено</i> <i>АА</i> |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника отделения -
Государственный инспектор
Усть-Алданского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы Е.С. Ховрова

государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » 04 2021г.



Предписание для исполнения получил:

Монин
(подпись)

« 19 » апреля 2021г.

Заводружская - Готовцева Т.И.
(должность, фамилия, инициалы)